

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/111438/MZN/MUZAFFARNAGAR/886/CFO

दिनांक: 14-03-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स Gurukul Public School (भवन/पतिष्ठान का नाम)पता Khasra 2534, 2535, 2547, SAIDPURA ROAD, MUZAFFARNAGAR तहसील - SADAR, प्लॉट एरिया 10090 sq.mt., कुल कवर्ड एरिया 3632.6 (वर्ग मीटर), ब्लॉक की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊंचाई
A1	2	0	7.70 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स Gurukul Public School द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 17-03-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री ASHUTOSH SHARMA के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रभ्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 19-03-2024 से 19-03-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स Gurukul Public School अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स Gurukul Public School अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** \*No objection raised by FSO \*Explosive material shall not be stored inside or near the school\*No new construction or any structural changes like Pandal creation etc. shall be done by the management without prior approval of govt. competent authority\*All staff members must know the correct method of operation of firefighting system\*Internal evacuation system\*All Fire and Safety arrangements provided therein shall be maintained in good working condition at all the time as seen/checked during fire inspection\*This certificate is issued on the basis of FSO ground inspection report and uploaded documents

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(PARMOD SHARMA)

[698D5483C22E1EFD643C86DCC618475C7DC2B8614]

19-03-2024

*(Handwritten Signature)*

Manager

Gurukul Public School  
Kutesra (M.Nagar)

*(Handwritten Signature)*  
Principal

Gurukul Public School  
Kutesra (Muzaffarnagar)